

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Газорегуляторная установка ГРУ-03Б-04-2У1, ГРУ-03Б-04М-2У1, ГРУ-03Б-07-2У1, ГРУ-03М-01-2У1, ГРУ-03БМ-01-2У1. Технические характеристики



Газорегуляторные установки ГРУ-03Б-04-2У1, ГРУ-03Б-04М-2У1, ГРУ-03Б-07-2У1, ГРУ-03М-01-2У1, ГРУ-03БМ-01-2У1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов используются при необходимости редуцирования высокого или среднего давления на заданное, а также для автоматического поддержания требуемого давления на выходе независимо от давления на входе и изменения расхода газа, автоматического отключения подачи газа при аварийных отклонениях выходного давления от установленных заданных значений, фильтрации газа от механических

примесей.

Технические характеристики:

	03Б-04-2У1	03Б-04М-2У1	03Б-07-2У1	03М-01-2У1	03БМ-01-2У1
Регулятор давления газа	РДНК-400М РДСК-50Б	РДНК-400М РДСК-50Б	РДНК-1000 РДСК-50Б	РДНК-У РДСК-50М	РДНК-У РДСК-50БМ
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87				
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:					
$P_{вых, 1}$	270–300	270–300	270–300	10–100	270–300
$P_{вых, 2}$	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$:					
$P_{вых, 1}$	700	700	800	900	1100
$P_{вых, 2}$	250	500	700	900	900
Масса, кг	110	110	110	110	110